



COMUNE DI SALERNO

SETTORE OPERE E LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 9210/

Salerno, li 26 febbraio 2010

OGGETTO : Lavori di restauro e valorizzazione della chiesa SS. Annunziata via Porta Catena - Determina Dirigenziale n. 6557 del 13.12.09

- NOTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI -

1) l'ex casa canonica, è l'appartamento posto sopra la sagrestia; il vano scala è quello identificato negli elaborati R1-R2-R3 e P7-P8 dalla presenza, appunto, di una scala (non a chiocciola);

In merito ai quesiti n. **2,3,4** relativamente alla tipologia della pavimentazione, valgono in via primaria, le indicazioni desumibili dagli elaborati economici (computo metrico - elenco prezzi) ;

5) Nel ribadire che è prioritario quanto desumibile dagli elaborati economici, si precisa che la rappresentazione del pavimento galleggiante equivale a mera indicazione afferente l'impiego di una tecnologia, la cui effettiva applicazione potrà essere confermata solo in base alle risultanze degli scavi archeologici previsti e da eseguire.

L'apparente discordanza, rilevata tra la voce E.03.030.060 e la voce E.07.030.030.d ed il grafico di progetto P17 , è risolta dalla lettura organica di tutti gli elaborati posti a base di gara. Nella fattispecie, “ le cassaformi a perdere in pannelli fonoassorbenti ... “, compaiono nell'elaborato P23 afferenti l'impiantistica termica e come tali, sono valutati nella voce prezzo AP28 – impianto di riscaldamento radiante a pavimento.

Il R.U.P.

ing. Lorenzo Criscuolo