



Distribuzione

Spett.le  
arch. Raffaele Pepe  
Via Calitri, 102  
84013 Cava dei Tirreni (SA)

## RACCOMANDATA A MANO

**Salerno, 14 maggio 2018**

prot.n°422/2018/AT/scu/AO

**Oggetto: Parere preliminare allacciamento alla rete di distribuzione comparto edificatorio CR\_34 sub B (proprietà Zoccola).**

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenuta a mano il 07/05/2018,  
- avendo espletato l'accertamento sulla presenza e sulle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione attraverso la consultazione della cartografia aziendale;  
- avendo verificato la fattibilità dell'intervento proposto in relazione alle normative ed ai regolamenti vigenti;

### SI CONCEDE PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE

all'allacciamento alla rete di distribuzione locale delle unità immobiliari da realizzarsi nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al comparto edificatorio CR\_34 sub B con le seguenti precisazioni:

- ✓ in via preliminare il tracciato, la tipologia e le dimensioni delle condotte esistenti e di progetto sono riportati sull'allegata planimetria;
- ✓ il parere, comunque, non è impegnativo nei riguardi della quantità, della tipologia, della specie, dei percorsi e della posizione delle condotte e delle derivazioni da realizzare;
- ✓ il parere non è impegnativo nei riguardi della distribuzione delle utenze in relazione alla quantità, tipologia ed ubicazione;
- ✓ il richiedente si dichiara edotto che in una fase successiva a quella preliminare dovrà proporre apposita istanza per l'allacciamento indicando dettagliatamente utenze e loro posizione, domanda che sarà oggetto di apposito preventivo tecnico-economico.

Distinti saluti.

**Il Responsabile Settore Costruzioni ed Utenza**  
**dr. ing. Alfonso Orlando**

AL00554

**Il Dirigente Tecnico**  
**geom. Sabato Guariglia**

[www.sedspa.it](http://www.sedspa.it)  
Tel. 089 759502  
Fax 089 727540  
Via Stefano Passaro, 1 84134 Salerno

Direzione e coordinamento  
art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.  
P. IVA, C.F e REA 04080690656  
Capitale Sociale € 31.883.654 i.v.

ICAZIONE  
AZIONE

Da "antonio.citro@architettisalernopec.it" <antonio.citro@architettisalernopec.it>

A "tecnico@pec.sedspa.it" <tecnico@pec.sedspa.it>

Data lunedì 24 febbraio 2020 - 20:27

## **NULLA OSTA PER ALLACCIO UTENZE**

---

ALL'ATTENZIONE DELL'ING. A. ORLANDO

RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ALLACCIO UTENZE AL COMPARTO EDIFICATORIO CR 34-SUB2

SALVE SONO L'ARCH. CITRO, A RIGUARDO DEL COMPARTO EDIFICATORIO IN SALERNO CR 34-SUB 2, IL 14/05/2018 E' STATO RILASCIATO UN PARERE PRELIMINARE DEL PUA (COME DA ALLEGATO), A SEGUITO DI INCONTRI AVUTI CON L'UFFICIO TECNICO DI SALERNO SI E' ADDIVENUTO CHE L'APPROVAZIONE DEL PUA SOPRADESCRITTO AVRA' ANCHE VALENZA DI PERMESSO A COSTRUIRE (IN QUANTO UNICO INTERVENTO SIGG. ZOCCOLA ), PERTANTO SI CHIEDE IL NULLA OSTA PER GLI ALLACCI DELLE N. 4 UTENZE COME DA PROGETTO ALLEGATO.

CERTI DI UNA VOSTRA DISPONIBILITA'

LA SALUTO

---

### **Allegato(i)**

13-IN.PUA04.pdf (779 Kb)

14-INPUA04-Piante, prospetti e sezioni.pdf (2656 Kb)

PARERE PRELIMINARE.pdf (266 Kb)

Zoccola\_comparto CR\_34 sub.2.pdf (7994 Kb)

Da "tecnico@pec.sedspa.it" <tecnico@pec.sedspa.it>

A "antonio.citro@architettisalernopec.it" <antonio.citro@architettisalernopec.it>

Data lunedì 9 marzo 2020 - 11:10

## **R: POSTA CERTIFICATA: NULLA OSTA PER ALLACCIO UTENZE**

---

Si conferma tutto quanto rappresentato ed indicato nel parere preliminare rilasciato.

Cordiali saluti.

**Da:** Per conto di: antonio.citro@architettisalernopec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Inviato:** mercoledì 12 febbraio 2020 17:33

**A:** tecnico@pec.sedspa.it

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: NULLA OSTA PER ALLACCIO UTENZE

## **Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 12/02/2020 alle ore 17:33:29 (+0100) il messaggio

"NULLA OSTA PER ALLACCIO UTENZE" è stato inviato da "[antonio.citro@architettisalernopec.it](mailto:antonio.citro@architettisalernopec.it)"

indirizzato a:

[tecnico@pec.sedspa.it](mailto:tecnico@pec.sedspa.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: [ope292.20200212173329.18191.604.1.69@pec.aruba.it](mailto:ope292.20200212173329.18191.604.1.69@pec.aruba.it)



**SALERNO SISTEMI** S.p.A.

**Area Tecnica**

Spett.: **arch. R. Pepe**  
Via Caliri n.102  
Cava de' Tirreni (SA)  
info@arparchitettura.it

*Rif: comunicazione arch. Pepe pervenuta in data 07.05.2018*

**Parere preventivo soddisfacimento del fabbisogno idrico  
Piano Urbanistico relativo al Comparto Residenziale CR\_34 – Via Uffici Finanziari**

Facendo seguito alla richiesta formulata con la comunicazione di cui al rif.sopra indicato, si significa (come già comunicato in data 28.09.2012 con prot. G. n. 6847/161) quanto segue :

- sulla via degli Uffici Finanziari è presente una rete idrica stradale di distribuzione costituita da tubazione DN 100mm in acciaio alimentata dalla tubazione in DN250 posata sul Lungomare S. Allende;
- la pressione disponibile al piano stradale presenta, nelle condizioni attuali di esercizio, un valore medio dell'ordine dei 4,5 bar con un valore minimo registrato pari a circa 3,5 bar.

Si comunica che sulla strada in esame sono stati e saranno realizzati altri comparti edificatori (ATR36, con fabbisogno dichiarato pari a  $Q_m = 2,1$  l/s, e CR\_34  $Q_m = 2,3$  l/s) e che pertanto la tubazione stradale esistente deve essere in grado di soddisfare alle esigenze contemporanee di questi ultimi (potrebbe prevedersi un tratto di penetrazione al lotto in comune).

Il fabbisogno idrico medio di riferimento, risulta essere -secondo quanto da Voi stimato e comunicatoci- pari a circa 876 mc/anno corrispondenti a  $Q_m = 0,028$  l/s .

Si significa che le infrastrutture idriche gestite dalla scrivente, in condizioni di regime idraulico, in relazione alle richieste sin qui pervenute, e per quanto sopra riportato, sono tali da garantire il soddisfacimento del fabbisogno idrico per l'intervento di cui all'oggetto.

Resp. Area Tecnica  
Ing. A. Iodice Delgado

**Gruppo Salerno Energia**

Direzione e Coordinamento  
art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.  
sede legale via Monticelli - Salerno  
Capitale Sociale int. vers. € 120.000,00

Uffici Amministrativi  
Via Stefano Passaro, 1 - 84134 Salerno  
info@salernosistemi.it - www.salernosistemi.it  
Tel. 089.7726111 - Fax 089.7726877

P.IVA 03453020657  
C.C.I.A.A. Salerno n° 297946  
Iscr. Trib. di Salerno Reg. Impr. n° 53541/98



SALERNO SISTEMI S.p.A.

Segmento Idrico

Spett.: Arch. Antonio Citro

PEC: [antonio.citro@architettisalernopec.it](mailto:antonio.citro@architettisalernopec.it)

Rif.1 comunicazione arch.Citro pervenuta in data 26.02.2020

Rif.2 comunicazione Salerno sistemi SpA prot. n.6002 del 08.05.2018

**Nulla osta per allaccio utenze**  
**Piano Urbanistico relativo al Comparto Residenziale CR\_34 sub.2 – Via Uffici Finanziari**

Facendo seguito alla richiesta formulata con la comunicazione di cui al rif.1 sopra indicato, ed al Parere preventivo di soddisfacimento del fabbisogno idrico già comunicato in data 08.05.2018 (rif.2 sopra indicato), nel ribadire che

- a) sulla via degli Uffici Finanziari è presente una rete idrica stradale di distribuzione costituita da tubazione DN 100mm in acciaio alimentata dalla tubazione in DN250 posata sul Lungomare S. Allende;
- b) la pressione disponibile al piano stradale presenta, nelle condizioni attuali di esercizio, un valore medio dell'ordine dei 4,5 bar con un valore minimo registrato pari a circa 3,5 bar;
- c) sulla strada in esame sono stati e saranno realizzati altri comparti edificatori (ATR36, e CR\_34) e che pertanto la tubazione stradale esistente deve essere in grado di soddisfare alle esigenze contemporanee di questi ultimi (potrebbe prevedersi un tratto di penetrazione al lotto in comune);

si significa che le infrastrutture idriche gestite dalla scrivente, in condizioni di regime idraulico, in relazione alle richieste sin qui pervenute, e per quanto sopra riportato, sono tali da garantire il soddisfacimento del fabbisogno idrico per l'intervento di cui all'oggetto e pertanto si esprime nulla osta all'allaccio delle relative utenze.

Gli interventi di dettaglio relativi all'infrastruttura idrica dovranno essere definiti nelle successive fasi progettuali, con particolare riferimento alla redazione del preventivo di spesa a cura di un nostro tecnico che, previa vostra richiesta di sopralluogo per realizzazione nuovo impianto, effettuerà sopralluogo congiunto finalizzato alla definizione della migliore soluzione impiantistica.

Resp. Segmento Idrico  
Ing. A. Iodice Delgado

**Gruppo Salerno Energia**

Direzione e Coordinamento  
art. 2497 c.c.: Salerno Energia Holding S.p.A.  
sede legale via Monticelli - Salerno  
Capitale Sociale int. vers. € 120.000,00

Uffici Amministrativi  
Via Stefano Passaro, 1 - 84134 Salerno  
[info@salernosissemi.it](mailto:info@salernosissemi.it) - [www.salernosissemi.it](http://www.salernosissemi.it)  
Tel. 089.7726111 - Fax 089.7726877

P.IVA 03453020657  
C.C.I.A.A. Salerno n° 297946  
Iscr. Trib. di Salerno Reg. Impr. n° 53541/98