

LEGENDA

Simbolo	Descrizione
	Punto di fornitura enepal
	Quadro elettrico esterno illuminazione
	Proiettore con lampada SWF da 150W su palo H10m
	Proiettore con lampada HQI da 150W su palo H4m
	Proiettore con lampada HQI da 150W a pavimento con diffusore asimm.
	Cassa illuminante segnapasso con lampada PL 2x26W
	Pozzetto con chiusino di terra
	Pozzetto di derivazione
	Linea dimensionata Aux. ad 2mm x 1
	Linea dimensionata Aux. ad 2mm x 2
	Linea dimensionata Aux. ad 2mm x 3
	Corda in Cu da 35mm² direttamente interrata (profondità posa 80 cm)

Tubo: tipo PVC (diâmetro 63mm)

Cavo Tipo FG7OR "Sezione per tratta"

Particolare esecutivo pozzetto e derivazione corpi illuminazione



Scala 1:20

Palo per illuminazione equipaggiato con lampada da 150 W



Scala 1:20

Particolare proiettore lampada segnapasso:



Scala 1:10

SCHEMA ELETTRICO:

N
"A" CIRCUITO
F
Disponibile
Fusibile
Contattore
Contattore a doppio contatto
LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3
CONTROLLO LUCE
SEMAFORO
POTENZA INSTALLATA (W)
Dimensione cavi (mm²)
LUCE DELLE VIE (W)
LUCE SEMAFORO (W)
LUMEN E STATICHE (W)
Tipo di cavo
Tipo di posa
Lunghezza (m)
Caduta di tensione (%)
Tipo di protezione
Potenza di taratura (A)
Potenza di taratura (A)
Potenza di taratura (A)