LEGENDA	
	Presa idrica con num 2 elettrovalvole
	Tubazione principale di servizio Pead Dext=110mm - 190 m -
	Tubazione impianto irrigazione Ø 16 (circuito all gocciolante) - 230 m - Ala gocciolante in pead Ø16 per essenze arboree ZONA 1 = 170 m ZONA 2 = 42 m ZONA 3 = 18 m
	Punti di derivazione
	Pozzetto 120x120x120 in cemento vibrocompresso

COMUNE DI SALERNO
SPORTELLO UNICO EDILIZIA

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto CR 11. PUA approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 719 del 22/8/2011.
Decreto Sindacale n. 10 del 26/8/2011, pubblicato sul BURC n. 59 del 12/9/2011.
Entrato in vigore il 13/9/2011

PROGETTO-LOTTO A

TAV.N.	ELABORATO:	scala
UC1	IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE VERDE PUBBLICO Planimetria di Progetto	1:500

SOGGETTI ATTUATORI:
Consorzio CR 11
via F. Conforti 10 - Salerno

I Progettisti
studio centola&associati *ing. giuseppe de pascale*

OPERATORE	ok	DATA: 11/11/2014	DLPLO
INDICE REVISIONE	R 02	planimpianto-tav1	

elaborato generato con software original e certificati
AutoCAD Architecture 2011 S.N.C.V. 391-44800000
Microsoft Windows Vista Ultimate Edition Service Pack 1 (build 6.1.7600)
Microsoft Office Ltd. product keys: PE-BP-PFQ2W-BWRKW-DQBXYT-TT
Adobe Acrobat 9.0 Pro Extended Serial Number: 1089-1000-8000-0000-0000-0000

studiodepascale
via del Mare, 21 - 84121 SALERNO tel. 089 251819 fax 089 252013
cell. 347 7762264 studiodepascale@tiscali.it www.studiodepascale.it
architettura ingegneria urbanistica

CENTOLA & ASSOCIATI
Web Site: www.centola.info
E-mail: info@centolaassociati.com
84121 SALERNO - via A. Sabatini n° 4 - tel. 089 237113 - fax. 089 2754457

IL COMMITTENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO, ACCETTA E CONDIVIDE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SCELTE PROGETTUALI, I MATERIALI, I COLORI E QUANTO RIPORTATO NEL PROGETTO. IL PROGETTISTA NON SARÀ RITENUTO RESPONSABILE DI EVENTUALI MODIFICHE NON AUTORIZZATE IN FORMA SCRITTA DAL PROGETTISTA.
CERTIFICANDO VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, CON SUAI CONSEGUENZE DI LEGGE.

© A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto nè consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AREE VERDE PUBBLICO: PLANIMETRIA DI PROGETTO



PARTICOLARI PUNTI DI IRRIGAZIONE

Pop - Up

Schema punto di irrigazione

SCHEMA ELETTRICO

	Temporizzatore
	Contattore
	Fusibile
	Comunicatore automatico/manuale

Denominazione linea		LINEA 1 - ALA GOCCIOLA POPUP	LINEA 2 - ALA GOCCIOLA
Caratteristiche tecniche protezione	Riferimento sul quadro	1	2
	potenza (Pn)	0,75	0,75
	corrente (Ifdmax)(In)	2,5	2,5
	regolazione intervento	2x	2 x
	curva di intervento	D	D
Sezione dei conduttori		1,5	1,5
Tipo di cavo		FG7OR	FG7OR