



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_2 Edifici Pubblici Comunali

b_01_2c



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

**EPI0b
EPI7
EPI8c**

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **PALAZZO SANT'ANTUONO**

Situato in: **via DOGANAVECCHIA 24**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.679646°N Longitudine 14.756966°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		PALAZZO SANT'ANTUONO		EPI0b EPI7 EPI8c		
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Assenza di mappa tattile	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒	Assenza di segnalazione tattile plantare di intercettazione pubblici servizi	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Assenza di mappa tattile	
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Presenza di gradino >2,5cm	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Possibilità di adeguamento	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		

IMMOBILI COMUNALI		PALAZZO SANT'ANTUONO		EPI0b EPI7 EPI8c		
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO EPI0b EPI8c						
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐		
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Assenza di mappa tattile Gradini di accesso al piano e ai servizi	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO EPI7						
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐		
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Assenza di mappa tattile	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO EPI7						
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐		
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Assenza di mappa tattile	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐		
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒		

EPI0b Sport e tempo libero EPI8c Turismo e spettacolo EPI7 Attività produttive

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Possibile realizzazione di servizio igienico attrezzato al piano terra. Inserimento mappe tattili e segnali podo tattili ad ogni piano. Primo piano non accessibile ai disabili motori.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.2.1 Presenza di segnaletica



Assenza di segnaletica informativa esterna e assenza di mappa tattile

b.2.2 Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

**Ingresso
accessibile**



Presenza di gradino di altezza superiore a 2,5 cm

b.6.1

**Ingresso
accessibile**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2 Accessibilità
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.3 Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



Possibilità di ricavare un servizio igienico attrezzato al piano

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.2 Accessibilità
percorsi
principali



Piano non accessibile ai disabili motori e privo di segnalazioni per i disabili visivi

b.8.3 Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato



Servizio igienico non accessibile ai disabili motori

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.10

ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO

b.10.2 Accessibilità
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.10.2 Accessibilità
percorsi
principali



Assenza di mappa tattile



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP10c

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI**

Situato in: **via SALVADOR ALLENDE**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.646081°N Longitudine 14.822310°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		EPI0c	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☐	☒	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Inaccessibile ai disabili motori su sedia a ruote
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	Possibilità' di adeguamento
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	

IMMOBILI COMUNALI		GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI		EPI0c	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☒	Necessaria installazione montascale
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Da adeguare
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	☐	☒	
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e i disabili della vista. Inaccessibili per i disabili motori su sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Assenza di segnaletica orizzontale e verticale

b. I. 4

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che dalla
fermata porti
all'ingresso



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

**Ingresso
accessibile**



Assenza di segnalazioni podo tattili per non vedenti

b.6.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2


**Accessibilita'
percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

b.6.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.8.1

Possibilita' di raggiungere agevolmente il piano



Possibilita' di installare servoscala

b.8.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Possibilita' di adeguamento



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP10d

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SERVIZI CIMITERIALI**

Situato in: **via S. ALFONSO MARIA DE' LIGUORI**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.689618°N Longitudine 14.778232°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		SERVIZI CIMITERIALI			EPI0d	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	Assenza di segnaletica orizzontale	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista..Assenza di percorso pedonale accessibile a raso	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	Segnaletica insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA E RIALZATO EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Presente al piano terra con accesso dall'esterno	
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		

IMMOBILI COMUNALI		SERVIZI CIMITERIALI			EPI0d	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	Necessaria installazione montascale	
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☒	☐		
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	☐	☐		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	☐	☒		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Segnaletica insufficiente. Gli uffici al primo piano risultano difficilmente accessibili per disabili motori e disabili della vista. Non accessibili per disabili su sedia a ruote. Bagno a piano terra con accesso esterno.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Assenza di segnaletica orizzontale

b. I. 4

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che dalla
fermata porti
all'ingresso



Assenza di percorso a raso accessibile

Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.3.1

Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.3.1

Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO

b.4.1

Accessibilità
dei percorsi



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.4.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
Istallazione servoscala necessaria per raggiungere gli uffici al piano superiore

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Segnaletica insufficiente per individuare il percorso esterno di accesso al servizio

b.6.3

Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Presenza di ostacoli sul percorso di accesso al servizio



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EP12a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE**

Situato in: **via GIUSEPPE CENTOLA 22**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.668541°N Longitudine 14.784730°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA E SOCIALE		EPI2a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☒	☐	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☐	☒	Presenza di gradino e scala di accesso. Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☒	Possibilità di adeguamento
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili motori e i disabili della vista. Inaccessibili ai disabili motori su sedia a ruote. Bagno adattabile.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattile plantare come linea guida alle persone non vedenti

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1


Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Presenza di gradino

b.3.1

Almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione di pubblici servizi
Assenza di segnalazione tattilo plantare di inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1

**Accessibilità
dei percorsi**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.4.2

**Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista**



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO

b.6.3

**Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**



Possibilita' di adeguamento

b.6.3

**Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**





**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EPI4a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI**

Situato in: **via PICARIELLI 76**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.670323°N Longitudine 14.793462°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI		EPI4a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
		Si	No	Caratteristiche rilevanti	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO					
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	☒	☐	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	☒	☐	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	☒	☐	
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso pedonale accessibile a raso
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO					
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	☐	☒	Segnaletica insufficiente
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)					
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	☒	☐	
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO					
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	☐	☒	
SICUREZZA E VIE DI ESODO					
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	☒	☐	
	b.5.2	Presenza di dissuasori	☐	☒	
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	☒	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO					
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	☒	☐	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☒	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Assenza di allarme acustico/visivo
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO					
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	

IMMOBILI COMUNALI		SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI		EPI4a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO					
			Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO					
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☒	☐	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	☒	☐	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☒	☐	Assenza di allarme acustico/visivo
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO					
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO					
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO					
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	☐	☐	
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	☐	☐	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	☐	☐	
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE					
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	☒	☐	Assenza di segnalazione acustica
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	☐	☒	

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI ☐	PARZIALE ☒	NO ☐	NOTE
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano accessibili per i disabili motori e difficilmente accessibili ai disabili della vista.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	☐	☒	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	☐	☒	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	☒	☐	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di percorso a raso accessibile

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile porti all'ingresso dell'edificio



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.3.2

Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Sostituzione corrimano e segnalazioni di inizio e fine rampa per ipovedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

**Ingresso
accessibile**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

b.6.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6 ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2 Accessibilita' percorsi principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.3 Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato



Assenza di allarme acustico/visivo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.8

ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO

b.8.2

**Accessibilita'
percorsi
principali**



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.8.3

**Presenza di
almeno un
servizio
igienico
attrezzato**



Assenza di allarme acustico/visivo