



FASE CONOSCITIVA - PARTE B

PARTE B_01: SCHEDE DI CENSIMENTO

b_01_2 Edifici Pubblici Comunali

b_01_2d



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EP15a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **POLITICHE SOCIALI**

Situato in: **via LA CARNALE 8**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.671605°N Longitudine 14.779103°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		POLITICHE SOCIALI			EPI5a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Segnaletica interna insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		POLITICHE SOCIALI			EPI5a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	<u>b.8.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.8.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<u>b.8.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	<u>b.9.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.9.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	<u>b.9.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	<u>b.10.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.10.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	<u>b.11.1</u>	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.2</u>	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.11.3</u>	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	<u>b.12.1</u>	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<u>b.12.2</u>	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili della vista. Bagno attrezzato presente solo al piano terra.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I.4


Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b. I.4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1


Accessibilità
dei percorsi



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.4.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1

Accessibilità
dei percorsi



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

b.4.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di presenza scale
Assenza di mappa tattile

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP15b

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **DIREZIONE ASILI NIDO**

Situato in: **via PRINCIPESSA SICHELGAITA**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.681768°N Longitudine 14.763671°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		DIREZIONE ASILI NIDO			EPI5b		
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO							
					Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO							
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO							
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica insufficiente		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)							
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO							
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
SICUREZZA E VIE DI ESODO							
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA E RIALZATO EDIFICIO							
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO							
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI <input type="checkbox"/>	PARZIALE <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NOTE

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Assenza di segnaletica orizzontale e verticale

b. I. 4

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
del perimetro



Assenza di percorso a raso accessibile
Assenza di protezione del percorso pedonale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1

Ingresso accessibile



Rampa di accesso ad ingresso accessibile

b.6.1

Ingresso accessibile



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO

b.6.1

Ingresso accessibile



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa scale

b.6.1

Ingresso accessibile



**Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti
Presenza di dislivello causato da gradino**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO RIALZATO EDIFICIO

b.6.2


Accessibilita'
percorsi
principali



Assenza di segnalazione tattilo plantare come linea guida alle persone non vedenti

b.6.2

Accessibilita'
percorsi
principali



Accesso al servizio igienico attrezzato attraverso i servizi dell'asilo nido



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**

**EPI8b
EP20b**

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobile: **ARCHIVIO STORICO - ARCHIVIO STORICO URBANISTICA**
Situato in: **via SALVATORE DE RENZI 40**
Coordinate geografiche: **Latitudine 40.681785°N Longitudine 14.754660°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		ARCHIVIO STORICO ARCHIVIO STORICO URBANISTICA			EPI8b EP20b		
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO							
					Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO							
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile		
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO							
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Insufficiente		
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)							
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile		
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO							
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Eccessiva pendenza rampa		
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
SICUREZZA E VIE DI ESODO							
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO							
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Eccessiva pendenza rampa		
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO							
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

IMMOBILI COMUNALI		ARCHIVIO STORICO ARCHIVIO STORICO URBANISTICA			EP18b EP20b	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO EP20b						
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnalazioni tattilo plantari per i disabili della vista	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO EP20b						
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnalazioni tattilo plantari per i disabili della vista	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO EP18b						
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnalazioni tattilo plantari per i disabili della vista	
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO EP18b						
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di mappa tattile e di segnalazioni tattilo plantari per i disabili della vista	
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

EP18b Archivio Storico EP20b Archivio Storico Urbanistica

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Assenza di un percorso pedonale accessibile di avvicinamento all'edificio. Assenza di servizi igienici attrezzati al piano primo e secondo. Assenza di segnali pedo tattili

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. 2

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



Assenza di percorso a raso accessibile

Assenza di segnalazioni tattilo plantari per non vedenti

b. I. 4

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso



Assenza di percorso a raso accessibile

Assenza di segnalazioni tattilo plantari per non vedenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.2

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b.2.1

Presenza di segnaletica



Segnaletica informativa esterna insufficiente
Assenza di mappa tattile

b.2.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare ad inizio e fine rampa
Assenza di segnalazione tattilo plantare di intercettazione pubblici servizi

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B.6

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.6.1

Ingresso accessibile



Assenza di mappa tattile

Sistema di chiamata esterno non accessibile dalla sedia a ruote

b.6.1

Ingresso accessibile



Presenza di rampa di accesso al piano di pendenza eccessiva

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6


ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



Assenza di segnalazioni per disabili della vista

b.6.2
Accessibilità
percorsi
principali



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B.9

ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO

b.9.2

**Accessibilità
percorsi
principali**



Assenza di segnalazioni per disabili della vista

b.9.2

**Accessibilità
percorsi
principali**





**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**



EP19a

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immibile: **MOBILITA' URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI**

Situato in: **via MONS. GUERINO GRIMALDI 7**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.684532°N Longitudine 14.766893°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		MOBILITA° URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI			EPI9a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Uno con pendenza trasversale eccessiva, l'altro all'interno del perimetro in assenza di dispositivo di chiamata per apertura sbarra di accesso	
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile	
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. Assenza di percorso a raso accessibile	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista. I piani I° e II° risultano inaccessibili con sedia a ruote	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Accesso impossibile con sedia a ruote all'ascensore di collegamento PT-II°P	
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

IMMOBILI COMUNALI		MOBILITA° URBANA, TRASPORTI E MANUTENZIONI			EPI9a	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Sì	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' PIANO PRIMO EDIFICIO						
B.8	b.8.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impossibile accedere con sedia a ruote a questo livello	
	b.8.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.8.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mancano i maniglioni	
ACCESSIBILITA' PIANO SECONDO EDIFICIO						
B.9	b.9.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Impossibile accedere con sedia a ruote all'ascensore di collegamento al piano	
	b.9.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.9.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERZO EDIFICIO						
B.10	b.10.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.10.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.10.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO QUARTO EDIFICIO						
B.11	b.11.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.11.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.11.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
IMPIANTI DI COLLEGAMENTO VERTICALE						
B.12	b.12.1	Presenza di ascensori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnaletica sonora di arrivo al piano interna alla cabina	
	b.12.2	Presenza di montascale o servoscala	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					Segnaletica insufficiente sia esterna che interna. Gli uffici risultano difficilmente accessibili per i disabili della vista. Per i disabili motori difficoltà di accesso ai piani superiori, inaccessibili con sedia a ruote.

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Si	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

**Presenza di
posti auto
riservati**



**Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica verticale
Pendenza trasversale del parcheggio riservato eccessiva**

b. I. I

**Presenza di
posti auto
riservati**



**Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica orizzontale
Assenza di sistema di chiamata esterno per apertura sbarra**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA


Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. 2

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



b. I. 2

Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.3

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO

b.3.1

Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio



Accesso all'ascensore di collegamento con gli uffici al secondo piano

b.3.2

Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali



Possibilita' di accesso alternativo a raso


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.1
Accessibilità
dei percorsi



Rampa di collegamento tra I° e II° piano di pendenza non conforme

b.4.2

Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazione tattilo plantare per non vedenti di presenza scale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.6

ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO

b.6.1 Ingresso accessibile



Assenza di mappa tattile e di segnalazioni tattilo plantari come linea guida per non vedenti
Pavimentazione disconnessa

b.6.1 Ingresso accessibile



Assenza di segnalazioni tattilo plantari per non vedenti e presenza di dislivello causato da gradino



**SCHEDA CENSIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE PATRIMONIO
IMMOBILIARE COMUNALE**


EP19b

SEZ. A - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Immobilie: **PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Situato in: **via TERRE DELLE RISAIE 5**

Coordinate geografiche: **Latitudine 40.639137°N Longitudine 14.847209°E**



**P.E.B.A. PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE COMUNE DI SALERNO
IMMOBILI COMUNALI**

IMMOBILI COMUNALI		ILLUMINAZIONE PUBBLICA			EPI9b	
SEZ.B - ELEMENTI SIGNIFICATIVI DI GIUDIZIO						
				Si	No	Caratteristiche rilevanti
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO						
B.1	b.1.1	Presenza di posti auto riservati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.2	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assenza di un percorso pedonale a raso accessibile. Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.1.3	Presenza di fermate autobus in prossimità del perimetro	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.1.4	Presenza di almeno un percorso pedonale accessibile che dalla fermata porti all'ingresso	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO ESTERNO AL PERIMETRO						
B.2	b.2.1	Presenza di segnaletica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Segnaletica esterna insufficiente	
	b.2.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI INTERNI AL PERIMETRO (esterni all'edificio)						
B.3	b.3.1	Almeno un percorso pedonale accessibile che porti all'ingresso dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista.	
	b.3.2	Presenza di rampe di accesso ai percorsi pedonali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO						
B.4	b.4.1	Accessibilità dei percorsi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.4.2	Ausili per la mobilità autonoma dei disabili della vista	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
SICUREZZA E VIE DI ESODO						
B.5	b.5.1	Presenza vie di esodo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.5.2	Presenza di dissuasori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	b.5.3	Accessi veicolari per le emergenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO TERRA EDIFICIO						
B.6	b.6.1	Ingresso accessibile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.6.2	Accessibilità percorsi principali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assenza di segnalazioni per i disabili della vista	
	b.6.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
ACCESSIBILITA' PIANO INTERRATO EDIFICIO						
B.7	b.7.1	Possibilità di raggiungere agevolmente il piano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.2	Accessibilità percorsi principali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	b.7.3	Presenza di almeno un servizio igienico attrezzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SEZ. C - ACCESSIBILITA' COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO

C	REQUISITI MINIMI DI ACCESSIBILITA'	SI	PARZIALE	NO	NOTE
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

SEZ. D - RAPPORTI E CRITICITA' CON LA PIANIFICAZIONE LOCALE

			Sì	No	Note
D.1	d.1.1	Si riscontrano criticità. o divergenze rispetto al P.R.G.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.2	d.2.1	Sono presenti occupazioni di suolo pubblico in prossimità dell'edificio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	d.2.2	Possibilità di un accomodamento ragionevole con studio di soluzioni alternative	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B. I

ACCESSIBILITA' DEI PERCORSI ESTERNI AL PERIMETRO

b. I. I

Presenza di
posti auto
riservati



Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica verticale ed orizzontale

b. I. 2

Presenza di
almeno un
percorso
pedonale
accessibile
che porti
all'ingresso
del perimetro



Assenza di percorso pedonale a raso accessibile

Assenza di sistema di chiamata esterno accessibile da sedia a ruote

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Rilievo fotografico

B.4

ORIENTAMENTO NELL'EDIFICIO

b.4.2 Ausili per la
mobilità
autonoma
dei disabili
della vista



Assenza di segnalazioni tattilo plantari come linea guida per non vedenti