



# Comune di Salerno

Sportello Unico Ediliza

Zona Omogenea B1\_5 - San Leonardo



Proprietà Rosa e Gerardo SACCO - Via San Leonardo n.134/B  
Foglio 44 Particelle 388, 391, 394, 406, 408, 409, 462, 463 e 807

Tav. N.	Elaborato	scala
URB3	RETE IDRICA Planimetria di progetto con rilievo dello stato di fatto	1:500

Soggetto Proponente  
**Rosa SACCO**  
**Gerardo SACCO**

Progettazione  
Urbanistica e Architettonica  
**RUNA s.r.l.**  
Società di Ingegneria e Urbanistica  
dott. ing. *Michele LUBRITTO*

Approvazione PUA _	Pubblicazione PUA _	Data Settembre 2014
--------------------	---------------------	---------------------



**RUNA s.r.l.**  
Società di Ingegneria ed Urbanistica  
Viale Wagner, n°28 - Salerno  
tel. e fax 089/335122  
e-mail: ing.michelelubritto@libero.it

**I Progettisti**  
dott. ing. *Michele LUBRITTO*  
dott. ing. *Alfonso ANNUNZIATA*  
dott. ing. *Angelo FORTUNATO*  
arch. *Roberta PASTORE*

IL COMMITTENTE, CON LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ELABORATO, ACCETTA E CONDIVIDE INCONDIZIONATAMENTE TUTTE LE SCELTE PROGETTUALI, I MATERIALI, I COLORI E QUANTO ALTRO INERENTE IL PROGETTO DELL'OPERA PER CUI HA AFFIDATO L'INCARICO. OGNI MODIFICA AL PROGETTO NON AUTORIZZATA IN FORMA SCRITTA DAL PROGETTISTA COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE CON OGNI CONSEGUENZA DI LEGGE.

© A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio

## LEGENDA

### Rete IDRICA

- Saracinesca (DN 50mm) a cuneo gommato in pozzetto dim. interne 50x50cm (LottoA: n.1-LOTTOB: n.2-Anticendio: n.3)
- Idrante anticendio a colonna in ghisa: 3
- Derivazione tubazioni a "T" (LottoA: n.1-LottoB: n.1-Anticendio: n.4)
- Derivazione tubazioni a 90° (LottoB: n.1)
- Derivazione tubazioni a 135°

Tubazioni in acciaio da 2" (Dext 60,3 mm - Dint 50,08 mm) - (LottoA: 60m-LottoB: 160m-Anticendio: 140m)

### Rete di LAVAGGIO

- Tubazione in polietilene DN 90: 45m
- Punto di adduzione diretta dalle vasche di accumulo: n.1
- Pompa per la pressurizzazione delle acque di recupero: n.1
- Saracinesca (DN 50mm) a cuneo gommato in pozzetto dim. interne 50x50cm: n.1
- Idrante sotterraneo per il lavaggio delle aree pavimentate: n.1
- Saracinesca sotterranea: n.1

